

Муниципальное учреждение «Управление образования
местной администрации Майского муниципального района»

Кабардино-Балкарской Республики

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ШЫЦЦ МАЙ МУНИЦИПАЛЬНЭ РАЙОНЫМ
И ШЫЦЦ АДМИНИСТРАЦЭМ И ШЦЭНЫГЪЭМ И УПРАВЛЕНЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ МАЙ МУНИЦИПАЛЬНА РАЙОНУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ
АДМИНИСТРАЦИЯСЫНЫ БИЛИМ БЕРИУ УПРАВЛЕНИЯСЫ

361115, КБР, г. Майский, ул. Энгельса 63/3,
E-mail:uo-may@mail.ru, www.kbr-may-edu.narod.ru, тел./факс (86633) 2-27-27, 2-27-30

«11» 03 2016 г.

Государственному
инспектору Майского района
по пожарному надзору
Р.Р. Купову

Уважаемый Резуан Русланович!

Муниципальное учреждение «Управление образования местной администрации
Майского муниципального района» в ответ на представление ОНД по Майскому
муниципальному району УНД ГУ МЧС России по КБР от 15.02.2016 г. №51/2-9 «Об устранении причин
и условий, способствовавших совершению административного правонарушения»
сообщает о том, что после проверки здания МУ УО инспектором МЧС по КБР
выявлены следующие недостатки:

- первичные средства пожаротушения (огнетушители) размещены на видных
местах вблизи от выходов из помещения на высоте не более 1,5 м. от уровня пола;
- план (схемы) эвакуации людей на случай пожара заказали в соответствии с
требованиями ГОСТ Р п. 7 ПП РФ №390;
- на видных местах вывешены таблички с номером телефона для вызова пожарной
brigady;
- перезарядка первичных средств пожаротушения (огнетушителей) будет
запланирована в проекте бюджета на 2017 год;
- приобретение хладоновых или углекислотных огнетушителей для помещений с
использованием газовой сварки будет запланирована в проекте бюджета на 2017 год;
- электрические светильники без защитных плафонов в здании не используются;
- открыты защитными крышками, открытые электрораспределительные коробки;
- установка автоматической пожарной сигнализации будет заложена в бюджет
на 2017 год;
- система оповещения и управления эвакуации людей на случай пожара будет
установлена совместно с АПС.

Начальник



Г.В. Маерле

Буртсаев Ю.С.

инженер

15-03